

Lüftungsgeräte Komfortlüftung


# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

F\_DINT\_L\_V\_VE\_S2

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0807FDLVES2   | –         | –            |

## Merkmale

- für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern Dachintegriert - Linke Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister
- inkl. Schalldämpfendem Zu-/Abluft-Modul
- Tauscherausrichtung: vertikal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 100 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010



### Betriebspunkt:

- Volumenstrom: xxx m³/h
- Ext. Pressung: xxx Pa
- Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
- Gewicht: rd. xxx kg
- Anlieferung erfolgt in x Teilen

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter [www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) zu entnehmen.

## Technische Daten

### Volumenstrom

### Elektrik

Volumenstrom

FÜR MAX. 1100 M³/H

Spannung/Frequenz

3X400V/N/PE 50HZ

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 40LG050300  | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96;LG750/1000SKS |
| 40LG050310  | ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750       |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10195710   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | 10195711   | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 750 ( 82 KB)   | 10195712   | 01/2026 |
| Ausschreibungstext LG 750 K ( 84 KB) | 10209694   | 01/2026 |
| PHI-Zertifikate (758 KB)             | WF00014624 | 01/2026 |