Lüftungsgeräte Komfortlüftung

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

F_DINT_L_V_VE_S2

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0807FDLVVES2	LG 750	750	Links

Merkmale



- **für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern Dachintegriert - Linke Ausführung**
- **inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
- **inkl. Elektrovorheizregister**
- **inkl. Schalldämpfendem Zu-/Abluft-Modul**

- **Tauscherausrichtung:** vertikal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

- **Volumenstrom:** xxx m³/h
- **Ext. Pressung:** xxx Pa
- **Abmessungen:** B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
- **Gewicht:** rd. xxx kg
- **Anlieferung erfolgt in x Teilen**

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 1100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050300	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96;LG750/1000SKS
40LG050310	ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10195710	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	10195711	08/2026
Ausschreibungstext LG 750 (82 KB)	10195712	01/2026
Ausschreibungstext LG 750 K (84 KB)	10209694	01/2026
PHI-Zertifikate (758 KB)	WF00014624	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos