Lüftungsgeräte Komfortlüftung

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_K_SKS_L_H_VE_NE_S3

Artikelnummer	Type	Aufstellung	Lage Zuluftstutzen
0810FKSSLHVENES3	LG 1000 SKS	Innenaufstellung	Links

Merkmale



- **für max. 1000 m³/h**
- **Standgerät - Linke Ausführung**
- **inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
- **inkl. Elektrovorheizregister**
- **inkl. Elektronachheizregister**
- **inkl. Schalldämpfendem Modul**
- **für AUL, FOL, ZUL, ABL**
- **inkl. CO2-Sensor (integriert verbaut)**

- Automatischer Bypass **der Wärmerückgewinnung**
- Zuluft- und Abluftventilator **mit EC-Technologie**
- Filterzelle **ISO ePM1 55% für Außenluft**
- Filterzelle **ISO ePM10 75% für Abluft**
- Integrierte Absperrklappen in Außen- und Fortluft
- Geräteaufbau **nach VDI 6022**
- Steuerelektronik mit CO2 und Feuchtesensoren
- LAN Schnittstel für **Anbindung an PICHLER Connect**
- **Modbus RTU Schnittstelle**

- **Tauscherausrichtung:** horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 30 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9003

Betriebspunkt:

- Luftanschlüsse Außen- / Fortluft: Ø315 mm MF
- **Abmessungen:** B x H x T = 2084 x 2091 x 531 mm
- **Gewicht:** rd. 550 kg

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Anlieferung erfolgt in mehreren Teilen

Netzanschlüsse: 230V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	WF00017814	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00017816	08/2026
Schullüftung-Übersicht PIchler	WF00020366	08/2026
Ausschreibungstext LG 1000 (79 KB)	WF00017815	10/2025
PHI-Zertifikat (786 kB)	WF00017813	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos