

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

F_IN_L_H_VW_NW

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0807FILHVWNW	–	–

Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern
 Innenaufstellung - Linke Ausführung
 inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
 inkl. Wasservorheizregister
 inkl. Wassernachheizregister

Tauscherausrichtung: horizontal
 Bauweise: Rahmenlos
 Wandstärke: 50 mm
 Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
 Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
 Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
 Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
 und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
 der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
 und richtet sich nach dem derzeitigen
 Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
 Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.

Beschreibung

40LG050300 ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96; LG750/1000SKS

40LG050310 ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750

Nachweise & Zertifikate

Dokument

Nummer

Stand

Technisches Datenblatt (2,7 MB)

10195769

08/2026

Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)

WF00014633

08/2026

Ausschreibungstext LG 750 (82 KB)

10195770

05/2025

Ausschreibungstext LG 750 K (84 KB)

10195771

07/2024

PHI-Zertifikat (758 KB)

10209701

01/2026