

Kompaktlüftungsgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

F\_IN\_R\_H\_VE\_NW

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0807FIRHVENW  | –         | –            |

## Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern  
Innenaufstellung – Rechte Ausführung  
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung  
inkl. Elektrovorheizregister  
inkl. Wassernachheizregister

Tauscherausrichtung: horizontal  
Bauweise: Rahmenlos  
Wandstärke: 50 mm  
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

**Betriebspunkt:**

Volumenstrom: xxx m³/h

Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm

Gewicht: rd. xxx kg


**Anlieferung erfolgt in x Teilen****Transportabmessungen auf Anfrage.**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.  
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten  
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

**Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen  
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)  
und richtet sich nach dem derzeitigen  
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten  
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter  
[www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) zu entnehmen.



## Technische Daten

### Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1100 M<sup>3</sup>/H

### Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 40LG050300  | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96; LG750/1000SKS |
| 40LG050310  | ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750        |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10195810   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014639 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 750 ( 82 KB)   | 10195811   | 05/2025 |
| Ausschreibungstext LG 750 K ( 84 KB) | 10195812   | 07/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB)              | 10209708   | 01/2026 |