Kompaktlüftungsgeräte

# KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG750

F_K_WF_R_V_VE_KOW

| Artikelnummer | Type | Aufstellung | Lage Zuluftstutzen |
|---|---|---|---|
| 0807FKWRVVEKOW | LG 750 K | Wetterfest | Rechts |

## Anwendung

**für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern**
**Wetterfest - Rechte Ausführung**
**inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
**inkl. Elektrovorheizregister**
**inkl. Kombiregister Wasser**


Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

**Betriebspunkt:**
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg
**Anlieferung erfolgt in einem Teil**

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
**Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Technische Daten

### Volumenstrom

| | |
|---|---|
| Volumenstrom | FÜR MAX. 1100 M³/H |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Spannung/Frequenz | 3X400V/N/PE 50HZ |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 40LG050300 | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96;LG750/1000SKS |
| 40LG050310 | ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB) | 10196311 | 08/2026 |
| Produktdatenblatt (281 KB) | WF00011567 | 11/2024 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014659 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 750 ( 82 KB) | 10196312 | 05/2025 |
| Ausschreibungstext LG 750 K ( 81 KB) | 10196313 | 07/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB) | 10209780 | 01/2026 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos