

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

T_IN_R_H_VE_NE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0807TIRHVE NE	–	–

Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern
 Innenaufstellung – Rechte Ausführung
 inkl. Elektrovorheizregister
 inkl. Elektronachheizregister

Temperaturänderungsrad: ΔT 85 %
 Tauscherausrichtung: horizontal
 Bauweise: Rahmenlos
 Wandstärke: 50 mm
 Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
 Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
 Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
 Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
 und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
 der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
 und richtet sich nach dem derzeitigen
 Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
 Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08AKE480345	ABSPERRKLAPPE AKE LG750 Motor LM 24A montiert
08AKEWF480345	ABSPERRKLAPPE AKE LG750 WF Motor LF 24 montiert
08STE480345	SEGELTUCHSTUTZEN LG750 BxH 480x345; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196060	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014696	08/2026
Ausschreibungstext LG 750 (82 KB)	10196061	05/2025
Ausschreibungstext LG 750 K (84 KB)	10196062	07/2024
Produktdatenblatt (437 KB)	WF00013085	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209741	01/2026