

Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG750

T_K_WF_L_V_NE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0807TKWLVE	–	–

Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Elektronachheizregister


Temperaturänderungsrad: $\hat{\Delta} \approx 85\%$
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil



Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08AKE480345	ABSPERRKLAPPE AKE LG750 Motor LM 24A montiert
08AKEWF480345	ABSPERRKLAPPE AKE LG750 WF Motor LF 24 montiert
08STE480345	SEGELTUCHSTUTZEN LG750 BxH 480x345; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196380	08/2026
Produktdatenblatt (281 KB)	WF00011575	07/2024
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014705	08/2026
Ausschreibungstext LG 750 (82 KB)	10196381	05/2025
Ausschreibungstext LG 750 K (81 KB)	10196382	07/2024
Produktdatenblatt (437 KB)	WF00013094	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209788	01/2026