
Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG900

F_KN_DE_L_H_VE

Artikelnummer	Type	Aufstellung	Lage Zuluftstutzen
0809FKNDELHVE	LG 900 KNDE	Innenaufstellung	Links

Merkmale



- **für max. 900 m³/h bei 250 Pa extern Nebeneinander, Deckenmontage - Linke Ausführung**
- **inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
- **inkl. Elektrovorheizregister**
- **Tauscherausrichtung:** horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 32 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9003

Betriebspunkt:

- **Volumenstrom:** xxx m³/h
- **Ext. Pressung:** xxx Pa
- **Abmessungen:** B x H x L = 1333 x 500 x 2259 mm
- **Gewicht:** rd. 280 kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil !

- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter: www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	2259 mm
Breite	1333 mm
Höhe	500 mm

Gewicht (kg)

Netto	280 kg

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 900 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG0400011B	KANAL T-SENSOR ETF-598B-3A PT1000; IP67; Länge=3m
07RCO248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RCO2T5830	RAUM CO2-TEMPERATURFÜHLER RC02+T 5830
02AKE441307LM24A	ABSPERRKL. AKE BxH 441x307 Motor LM 24A montiert; LG900T
08STE441307	SEGELTUCHSTUTZEN LG900T BxH 441x307; P20/P20
40LG0500022A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 402x540x96; LG900T
40LG0500023A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 402x540x96; LG900T
40LG041330	RAUMTEMPERATURFÜHLER PT1000

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Produktdatenblatt (262 KB)	WF00011592	11/2024
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014352	08/2026
Lüftungsgeräte Serie N (3,6 MB)	WF00018102	11/2025
Betriebsanleitung (2,7 MB)	10199810	07/2024
Ausschreibungstext (70 KB)	10199812	07/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209807	01/2026

Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos