Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_KN_SKDE_L_W_VE_NE

Artikelnummer	Type	Aufstellung	Lage Zuluftstutzen
0810FKNSDLWVENE	LG 1000 SKDE	Innenaufstellung	Links

Merkmale



- **für max. 1000 m³/h**
- **Deckenmontage - linke Ausführung**
- **inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
- **inkl. Elektrovor- und nachheizregister**
- **inkl. Steuerelektronik mit CO2 und Feuchtesensoren**

- **Tauscherausrichtung:** waagrecht / liegend
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 30 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9003
- **Automatischer Bypass der Wärmerückgewinnung**
- Zuluft- und Abluftventilator **mit EC-Technologie**
- Filterzelle **ISO ePM1 55% für Außenluft**
- Filterzelle **ISO ePM10 75% für Abluft**
- Integrierte Absperrklappen in Außen- und Fortluft
- Geräteaufbau **nach VDI 6022**
- LAN Schnittstelle **für Anbindung an PICHLER Connect**
- **Modbus RTU Schnittstelle**

Betriebspunkt:

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

- **Volumenstrom:** 700 m³/h
- **Ext. Pressung:** 50 Pa
- **Abmessungen:** B x H x L = 905 x 480 x 2010 mm
- **Gewicht:** rd. 250 kg
- **Luftanschlüsse (4x):** Ø 315 mm, Muffe
- **Geliefert in einem Teil**
- **Transportabmessungen:**
- **Einheit 1:** BxHxL=1100x650x2400mm~300kg auf Standardpalette
- **Elektrischer Anschluss:** 3~400 V / 50 Hz
- **Vorsicherung bauseitig:** C 16 A
- **RCD bauseitig:** Typ B Allstromsensitiv
- **maximale Leistungsaufnahme:** 3200 W
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2 MB)	WF00017748	08/2026
Schullüftung-Übersicht Pichler	WF00020369	08/2026
Lütungsgeräte Serie Pichler	WF00020377	08/2026
Montageanleitung (2 MB)	WF00017750	08/2026
Betriebsanleitung (2,8 MB)	WF00017960	08/2026
Ausschreibungstext (20 KB)	WF00017749	08/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos