

Kompaktlüftungsgeräte


# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1000

T\_IN\_R\_H\_NW

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0810TIRHNW    | –         | –            |

## Merkmale

- für max. 1400 m³/h bei 250 Pa extern
- Innenaufstellung - Rechte Ausführung
- inkl. Wassernachheizregister
- Temperaturänderungsradius: ± 85 %
- Tauscherausrüstung: horizontal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 50 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010



### Transportabmessungen auf Anfrage.

- Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!
- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter [www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) zu entnehmen.

## Technische Daten

### Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1400 M³/H

### Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 40LG050260    | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 645x467x96; LG1000 |
| 08AKE530410   | ABSPERRKLAPPE AKE LG1000 Motor LM 24A montiert    |
| 08AKEWF530410 | ABSPERRKLAPPE AKE LG1000 WF Motor LF 24 montiert  |

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 08STE530410  | SEGELTUCHSTUTZEN LG1000 BxH 530x410; P30/P30      |
| 08ISOBOXSIPH | KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10196843   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014435 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 1000 ( 79 KB)  | 10196844   | 04/2025 |
| Produktdatenblatt (254 KB)           | WF00013201 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (786 kB)              | 10210005   | 01/2026 |