Kompaktlüftungsgeräte

# KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1000

T_K_WF_R_V

| Artikelnummer | Type | Aufstellung | Lage Zuluftstutzen |
|---|---|---|---|
| 0810TKWRV | LG 1000 K | Wetterfest | Rechts |

## Merkmale

- **für max. 1400 m³/h bei 250 Pa extern**
- **Wetterfest - Rechte Ausführung**
- **Temperaturänderungsrad:** ÔëÑ 85 %
- **Tauscherausrichtung:** vertikal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010
- **Anlieferung erfolgt in einem Teil**
- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**



Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

## Technische Daten

### Volumenstrom

| | |
|---|---|
| Volumenstrom | FÜR MAX. 1400 M³/H |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Spannung/Frequenz | 3X400V/N/PE 50HZ |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 40LG050260 | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 645x467x96; LG1000 |
| 08AKE530410 | ABSPERRKLAPPE AKE LG1000 Motor LM 24A montiert |
| 08AKEWF530410 | ABSPERRKLAPPE AKE LG1000 WF Motor LF 24 montiert |
| 08STE530410 | SEGELTUCHSTUTZEN LG1000 BxH 530x410; P30/P30 |
| 08ISOBOXSIPH | KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB) | 10197186 | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014459 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 1000 ( 79 KB) | 10197187 | 05/2025 |
| Produktdatenblatt (254 KB) | WF00013225 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB) | 10209842 | 01/2026 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos