

Kompaktlüftungsgeräte


ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1000

T_WF_L_V_VE_S3

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0810TWLVVES3	–	–

Merkmale

- für max. 1400 m³/h bei 250 Pa extern
- Wetterfest - Linke Ausführung
- inkl. Elektrovorheizregister
- inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL
- Temperaturänderungsrad: ± 85 %
- Tauscherausrichtung: vertikal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 100 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010
- Anlieferung erfolgt in x Teilen
- Transportabmessungen auf Anfrage.



Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1400 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050260	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 645x467x96; LG1000

Artikel-Nr.	Beschreibung
08AKE530410	ABSPERRKLAPPE AKE LG1000 Motor LM 24A montiert
08AKEWF530410	ABSPERRKLAPPE AKE LG1000 WF Motor LF 24 montiert
08STE530410	SEGELTUCHSTUTZEN LG1000 BxH 530x410; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196921	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014474	08/2026
Ausschreibungstext LG 1000 (79 KB)	10196922	04/2025
Produktdatenblatt (254 KB)	WF00013240	11/2024
PHI-Zertifikat (786 kB)	10210016	01/2026