

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1800

F_IN_L_H_VE_NW

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818FILHVENW	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Innenaufstellung – Linke Ausführung
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Wassernachheizregister

Tauscherausrichtung: horizontal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 50 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h

Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm

Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.

Beschreibung

40LG0500011A ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 995x467x96; LG1800T/F

40LG0500012A ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 995x467x96; LG1800T

Nachweise & Zertifikate

Dokument

Nummer

Stand

Technisches Datenblatt (2,7 MB)

10197292

08/2026

Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)

WF00014493

08/2026

Ausschreibungstext (80 KB)

10197293

04/2025

Produktdatenblatt (255 KB)

WF00013264

11/2024

PHI-Zertifikat (758 KB)

10210210

01/2026