Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800


T_KN_WF_L_H_VE_KOW

Artikelnummer	Type	Aufstellung	Lage Zuluftstutzen
0818TKNWLHVEKOW	LG 1800 KN	Wetterfest	Links

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern Nebeneinander, wetterfest, linke Ausführung, inkl. Elektrovorheizregister, inkl. Kombiregister Wasser

Merkmale



- **Tauscherausrichtung:** horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

- **Volumenstrom:** xxx m³/h
- **Ext. Pressung:** 200 Pa
- **Abmessungen:** B x H x L = 1769 x 1079 x 3978 mm
- **Gewicht:** rd. 1050 kg
- Anlieferung erfolgt in einem Teil

Transportabmessungen Gerät:

- **Einheit 1:** BxHxL=1900x1500x4000mm~1050kg
- auf Kanthölzern
- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Gewicht (kg)

Netto	1.050 kg

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Länge	3.978 mm
Breite	1.769 mm
Höhe	1.079 mm
Luftleitungsanschluss	454X506/400X600MM mm

Volumenstrom

Volumenstrom	MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ
Vorsicherung	16 A

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG041330	RAUMTEMPERATURFÜHLER PT1000
40LG0400011B	KANAL T-SENSOR ETF-598B-3A PT1000; IP67; Länge=3m
07RCO248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RCO2T5830	RAUM CO2-TEMPERATURFÜHLER RC02+T 5830
08AKE454506	ABSPERRKLAPPE AKE LG1800_KN Motor LF 24 montiert
08STE454506	SEGELTUCHSTUTZEN LG1800_KN BxH 454x506; P30/P30
40LG0500018A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 624x708x96; LG1800TKN
40LG0500019A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 602x708x96; LG1800TKN
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert
08STE700506	SEGELTUCHSTUTZEN LG2500_N BxH 700x506; P30/P30
40LG050320	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,9 MB)	10147342	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014588	08/2026
Ausschreibungstext (78 KB)	10159042	07/2024
Ökodesign - Produktdatenblatt (240 KB)	10160412	07/2024
Ökodesign - Produktdatenblatt (240 KB)	WF00011710	08/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209961	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos