

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1800


T_WF_L_V_VE_KOW_S3

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818TWLVVEKOWS3	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Kombiregister Wasser
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Temperaturänderungsradd: 85 %
Tauscherausrüstung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010



Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Elektrik

Volumenstrom

FÜR MAX. 2200 M³/H

Spannung/Frequenz

3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.

Beschreibung

08ISOBOXSIPH

KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197593	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014609	08/2026
Ausschreibungstext (80 KB)	10197594	04/2025
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210259	01/2026