

Kompaktlüftungsgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

F\_IN\_L\_H\_NW

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0825FILHNW    | –         | –            |

## Anwendung

für max. 2300 m³/h bei 250 Pa extern  
 Innenaufstellung - Linke Ausführung  
 inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung  
 inkl. Wassernachheizregister

Tauscherausrichtung: horizontal  
 Bauweise: Rahmenlos  
 Wandstärke: 50 mm  
 Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

### Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h  
 Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm  
 Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.  
 Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten  
 und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen  
 der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)  
 und richtet sich nach dem derzeitigen  
 Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten  
 Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter  
 www.pichlerluft.at zu entnehmen.


## Technische Daten

### Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2300 M³/H

### Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 40LG050320   | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500     |
| 40LG0500015A | ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer     | Stand   |
|---------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB) | 10198117   | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (83 KB)      | 10198118   | 05/2025 |
| Produktdatenblatt (276 KB)      | WF00011778 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB)         | 10210275   | 01/2026 |