

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

F_WF_R_V_VE_NE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0825FWRVENE	–	–

Anwendung

für max. 2300 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Rechte Ausführung
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Elektronachheizregister

Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2300 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.

Beschreibung

40LG050320 ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500

40LG0500015A ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F

Nachweise & Zertifikate

Dokument

Nummer

Stand

Technisches Datenblatt (2,7 MB)

10198367

08/2026

Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)

WF00014786

08/2026

Ausschreibungstext (83 KB)

10198368

05/2025

Produktdatenblatt (276 KB)

WF00011816

11/2024

PHI-Zertifikat (758 KB)

10210310

01/2026