

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

T_IN_L_H_VW_NW

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0825TILHVWNW	–	–

Anwendung

für max. 2300 m³/h bei 250 Pa extern
Innenaufstellung - Linke Ausführung
inkl. Wasservorheizregister
inkl. Wassernachheizregister

Temperaturänderungsrad: $\approx 85\%$
Tauscherausrichtung: horizontal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 50 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h

Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm

Gewicht: rd. xxx kg


Anlieferung erfolgt in x Teilen**Transportabmessungen auf Anfrage.**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2300 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050320	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500
40LG0500015A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10198487	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014806	08/2026
Ausschreibungstext (83 KB)	10198488	05/2025
Produktdatenblatt (276 KB)	WF00011837	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210337	01/2026