

Kompaktlüftungsgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

T\_WF\_L\_V\_VW\_NW\_S3

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 0825TWLVVWNWS3 | –         | –            |

## Anwendung

für max. 2300 m³/h bei 250 Pa extern  
Wetterfest - Linke Ausführung  
inkl. Wasservorheizregister  
inkl. Wassernachheizregister  
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Temperaturänderungsrad: 85 %  
Tauscherausrichtung: vertikal  
Bauweise: Rahmenlos  
Wandstärke: 100 mm  
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

### Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h  
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm  
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.  
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten  
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen  
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)  
und richtet sich nach dem derzeitigen  
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten  
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter  
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



## Technische Daten

### Volumenstrom

### Elektrik

Volumenstrom

FÜR MAX. 2300 M³/H

Spannung/Frequenz

3X400V/N/PE 50HZ

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 40LG050320    | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500     |
| 40LG0500015A  | ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F |
| 08AKE730650   | ABSPERRKLAPPE AKE LG2500 Motor LM 24A montiert        |
| 08AKEWF730650 | ABSPERRKLAPPE AKE LG2500 WF Motor LF 24 montiert      |
| 08STE730650   | SEGELTUCHSTUTZEN LG2500 BxH 730x650; P30/P30          |
| 08ISOBOXSIPH  | KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert     |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10198614   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014833 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (83 KB)           | 10198615   | 05/2025 |
| Produktdatenblatt (276 KB)           | WF00011860 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB)              | 10210359   | 01/2026 |