Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFT. LG150ADLFGLA

mit ET ohne VHR; mit GLA

Artikelnummer	Type	Aufstellung	Lage Zuluftstutzen
08LG150ADLFGLA	LG 150 A	Innenaufstellung	Links

Anwendung

Das Lüftungsgerät ist mit einer GLA-Funktion (Grundlüftung aktiv) ausgestattet und erfüllt die Anforderungern der DIN 18017-3.
Ein Abschalten des Gerätes über die Bedieneinheit und der Pichler App ist dadurch nicht möglich.

Kompaktlüftungsgerät Variante A, max. 150 m³/h
Deckenmontage, linke Ausführung

Kompaktes, wärmebrückenfreies und wärmegedämmtes EPP-Gehäuse mit einer Blechverkleidung, pulverbeschichtet in RAL 9003. Enthalpietauscher mit 100%-igen Bypass, Radialventilatoren mit EC -Technologie und Volumenstromkonstantregelung.

Merkmale

- Gemäß VO (EU) Nr.1369/2017 -Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.
- Filterzelle ISO ePM2,5 55% in der Außenluft ODA
- Filterzelle ISO Coarse 70% in der Abluft ETA



Maximaler Betriebspunkt:

- **Volumenstrom:** 150 m³/h
- **ext. Pressung:** 200 Pa

Kennwerte nach EN13141-7:

- **Nennluftvolumenstrom:** 105 m³/h
- **Zuluftseitiges Temperaturverhältnis:** 84,2 %
- **Zuluftseitiges Feuchteverhältnis:** 61,7 %
- Spezifische Eingangsleistung SEL = 0,25 Wh/m³
- **Elektrischer Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 13 A
- **Abmessungen:** B x H x T = 680 x 783 x 290 mm
- **Luftanschlüsse:** 4 x Ø 125 mm (System SAFE)
- Kondensatwanne mit Füllstandswächter
- **Gewicht:** rd. 30 kg

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Gemäß VO (EU) Nr.1369/2017 - Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Flyer "Die neue Größe im Wohnbau" (2,3 MB)	WF00017902	11/2025
Technische Daten (7,7 MB)	WF00017903	11/2025
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00017908	08/2026
Betriebsanleitung (5,2 MB)	WF00018104	11/2025
Ausschreibungstext (46 kB)	WF00017907	11/2025
Anleitung Filterwechsel (178 kB)	WF00017900	11/2025
Anleitung Mini-Bedieneinheit (166 kB)	WF00017901	11/2025
Ökod.-Etiketten LG150AF A (400 kB)	WF00017904	11/2025
Ökod.-Etiketten LG150AF APlus (150 kB)	WF00017905	11/2025
Ökod.-Produktdatenblatt LG150AF (180 kB)	WF00017906	11/2025
PHI-Zertifikat (145 kB)	WF00017898	01/2026
DIBt-Zertifikat (60 kB)	WF00017899	11/2025

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos