

Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740LFV

mit ET und VHR

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08LG740LFVTOUCH	–	–

Merkmale

Kompaktlüftungsgerät, max. 750 m³/h Standmontage, linke Ausführung

- inkl. integriertem Elektrovorheizregister
- inkl. Enthalpietauscher
- inkl. Bedieneinheit TOUCH

(Standardgerät, höhere Lagerverfügbarkeit)

Kompaktes, wärmedämmtes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9003. Enthalpietauscher mit 100 %-igem Bypass und Radialventilatoren mit EC-Technologie. LAN-Schnittstelle für Fernzugriff mit der Pichler-App.

- Filterzelle ISO ePM1 55% für Außenluft ODA
- Filterzelle ISO Coarse 70% für Abluft ETA

Betriebspunkt:

- Volumenstrom: 525 m³/h
- ext. Pressung: 50 Pa

Kennwerte nach EN13141-7:

- Zuluftseitiger Temperaturänderungsgrad: 80,5 %
- Zuluftseitiges Feuchteverhältnis: 70,5 %
- Spezifische Eingangsleistung SEL = 0,20 Wh/m³

- Elektrischer Anschluss: 230V / 50Hz / 16A
- Max. Gesamtleistungsaufnahme: 2800 W
- Abmessungen: B x H x T = 1090 x 940 x 660 mm
- Luftanschlüsse: 4 x Ø 200 mm (System SAFE)
- Kondensatstutzen mit 1 1/4" AG
- Gewicht: rd. 130 kg



Transportabmessungen:**B x H x T** = 800 x 1160 x 1200 mm ~ 160 kg

geliefert auf Europalette, nicht stapelbar

Bedieneinheit ist dem Gerät beige packt!

Gemäß VO (EU) Nr.1369/2017 - Energieverbrauchskennzeichnung,
Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-
Datenbank gelistet.

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08LGMINI350450	BEDIENEINHEIT MINI LG350/450/740 inkl. Zubehör
07RC0248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RHF49360	RAUM RH-SENSOR Aufputzmontage
07RTF49357	RAUM T-SENSOR Aufputzmontage; NTC 10k
07RTRHC0248401	RAUM T/RF/CO2-SENSOR MODBUS Aufputzmontage; 400-2000ppm
07UPPM360	BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER Innenbereich, 360°, 10A, 230V
07GATEWAYMIWI	MODBUS/MIWI-GATEWAY Wireless receiver; ES 1061
07MIWIRTRH	RAUM T/RF-SENSOR MIWI Aufputz; wireless; ES 1060
07MIWIRTRHC02	RAUM T/RF/CO2-SENSOR MIWI Aufputz; wireless; ES 1060
08KNXGAC	MODBUS/KNX-GATEWAY universell für Lüftungsgeräte
08BACGAES2020	BACnet-GATEWAY für ES2020
40LG0500025A	ETA-FILTER ISO COARSE 70% BxHxT 242x596x50; LG740
40LG0500024A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 239x510x48; LG740
08LGDRUCKDUALSET	DUALER DRUCKSENSOR MODB. SET 0-500 Pa; inkl Anschlusspaket
01CWK200	KALTWASSERREGISTER CWK 200-3-2,5
01CWK250	KALTWASSERREGISTER CWK 250-3-2,5
01VBC200	WASSER-HEIZREGISTER VBC NW 200
01VBC250	WASSER-HEIZREGISTER VBC NW 250
07R30151SLR24ASR	3-WEGEVENTIL 3015-1-S1 NW 15; Antrieb LR24A-SR
08CV20121VICIAL	E-HEIZREGISTER NW 200; CV20-12-1-ViCi-AL
08CV25181VICIAL	E-HEIZREGISTER NW 250; CV25-18-1-ViCi-AL
01CWDX200	KÄLTEMITTEL-REGISTER CWDX 200-3-2,5; NW 200
01CWDX250	KÄLTEMITTEL-REGISTER CWDX 250-3-2,5; NW 250
40LG041920	NTC THERMISTOR 10K DxL 5x60; Metallhülse; Kabel 2m
40LG030620	KONDENSATSIPHON # HL136.3
02AKR200LF230	ABSPERRKLA. AKR SAFE NW 200 Motor LF230 montiert
02AKR250LF230	ABSPERRKLA. AKR SAFE NW 250 Motor LF230 montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
08USD200G	UMLENKSCHALLD. USD NW 200 GR BxHxL 240x380x1000
07FMSET8	FÜHLER MONTAGESET für Ø 3,5 bis 8 mm
02CONLIFT1	KONDENSATHEBEANLAGE Conlift 1

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,6 MB)	WF00015101	08/2025
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00015108	08/2026
Betriebsanleitung Drucksensorset (1,3 MB)	WF00015105	06/2025
Betriebsanleitung (3 MB)	WF00015106	06/2025
Schullüftung (4 MB)	WF00015107	06/2025
Ausschreibungstext (39 KB)	WF00015109	06/2025
Anleitung zum Filterwechsel (3,2 MB)	WF00015100	06/2025
Etikette Energieeffizienz A	WF00015102	06/2025
Etikette Energieeffizienz A +	WF00015103	06/2025
Produktdatenblatt (1 MB)	WF00015104	06/2025
Hygiene Prüfzeugnis (143 KB)	WF00015099	05/2026