

Schalldämpfer rund


# UMLENKSCHALLD. USD NW 315

BxHxL 450x500x700

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 08USD3150700  | –         | –            |

## Merkmale

- **Material:** Stahlblech verzinkt
- Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide
- **Luftanschluss:** Ø 315 mm (System SAFE)
- **Dämpfung bei 250 Hz:** 14 dB



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |       |
|------------------|--------|--------------|-------|
| Länge            | 700 mm | Netto        | 18 kg |
| Breite           | 450 mm | Brutto       | 18 kg |
| Höhe             | 500 mm |              |       |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU010015   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt           |
| 11BU016015   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt           |
| 11BU031515   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut            |
| 11BU031530   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut            |
| 11RCU315160  | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315200  | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst  |
| 11TCPU315100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU315200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert |
| 11PSU315100  | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst           |
| 11PSU315200  | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst           |
| 11RCFU315200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RCFU355250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11ESUK00315  | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.       |
| 11ESU0315    | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                       |
| 11PSU315315  | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst           |
| 11BU031590   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut            |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (424 kB)   | 10064988 | 01/2026 |
| Ausschreibungstext (35 kB)  | 10100723 | 01/2026 |
| Hygiene Zertifikat (258 kB) | 10065000 | 05/2026 |