
Schalldämpfer rund

UMLENKSCHALLD. USDD NW 125

BxHxL 202x134x1200

Artikelnummer	Type	Rund/Eckig	Durchmesser
08USDD1251200	USD	Rund	125 mm

Merkmale



- Eckiger Schalldämpfer mit einem Gehäuse aus **verzinktem Stahlblech**.
- Mit zwei integrierten, aufeinanderfolgenden, effizienten und strömungstechnisch wie akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen **zur optimalen Schalldämpfung**.
- Die Kulissen sind nicht brennbar und besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide.
- Das Gehäuse besitzt Luftanschlussstutzen mit einer **doppelten Lippendichtung** zur Steckmontage.
- Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen **(vor Montage zu entfernen).**

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	1.200 mm
Breite	202 mm
Höhe	140 mm

Gewicht (kg)

Netto	7 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU010015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt
11BU012515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt
11BU012530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt
11BU012545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt
11RCU125100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCU125080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11TCPU125080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCPU125100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert
11PSU125080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst
11PSU125100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst
11RCFU125080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCFU125100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11ESU0125	ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt
11ESHU0125	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff
11MF0125	MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke
11YVU01250100	HOSENSTÜCK 45° SAFE YVU VERZ NW 125/100

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (410 KB)	10144284	01/2026
Ausschreibungstext (36 KB)	10144274	01/2026

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos