Schalldämpfer rund

# SCHALLDÄMPFER SAFE SLU 3010

NW 560; L=900; verzinkt

| Artikelnummer | Type | Rund/Eckig | Durchmesser |
|---|---|---|---|
| 11SL3010056009 | SL 3005/3010 | Rund | 560 mm |

## Merkmale

- Runder Schalldämpfer aus verzinktem Stahlblech mit 100 mm Isolierung.
- Außenmantel spiralgefalzt - Innenmantel perforiert.Anschlüsse mit Lippendichtung.
- **Isolierstärke:** 100 mm
- **Dämpfung bei 250 Hz:** 8 dB



## Technische Daten

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 44,5 kg |
| Brutto | 44,5 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0560 | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0560 | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke |
| 11RSG0560 | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RCFLU05600250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05600500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05600200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentrisch; gebaut |



Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCLU05600250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05600500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU05600250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05600500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05600500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut |
| 11RU05600315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch |
| 11RU05600355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch |
| 11RU05600400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch |
| 11RU05600450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch |
| 11RU05600500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch |
| 11TSTCU05600200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05600560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut |
| 11TCU05600200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05600250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05600315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05600355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TCU05600450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut |
| 11XCPU560200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200 |
| 11XCPU560250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250 |
| 11XCPU560315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315 |
| 11XCPU560400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400 |
| 11XCU05600450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450 |
| 11XCU05600500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500 |
| 11XCU05600560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560 |
| 11XVU05600250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250 |
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315 |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355 |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400 |
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450 |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500 |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560 |
| 11AB0560 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560 |
| 11ABU0560 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt |
| 11AGU0560 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt |
| 11AVU0560 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt |
| 11EPF0560 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke |
| 11EPFH0560 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0560 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0560 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt |
| 11ESUKO0560 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ILU0560 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt |
| 11ILVU0560 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt |
| 11DF0560 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11DSU0560 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560 |
| 11DTU0560 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor |
| 11FL0560 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz. |
| 11AF056 | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF056 | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (206 kB) | 10069856 | 08/2024 |
| Hygiene Zertifikat (842 kB) | 10069983 | 05/2026 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos