Brandschutz Entrauchung

# BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-R-L-G; NW 160

| Artikelnummer | Type | Rund/Eckig | Auslösung |
|---|---|---|---|
| 09BKRLG16 | BSK-R-L | Rund | Motorisch |

## Merkmale

- **Form:** Rund Leicht
- **Motor:** ONE T 230 FDCU montiert
- **Baulänge:** 345 mm
- **Inklusive Montageanleitung**



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 345 mm |
| Durchmesser | 160 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 09BSKIBM16 | IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW160 |
| 09FDCUM | 2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung |
| 09DEKOPOT | POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR |
| 09FDCU | 2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung |
| 09FUS72 | ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf. |
| 09KITFUS72ONE | KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE |
| 09ZBAT72 | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz |
| 09ZBAT95 | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau |
| 09DEKOR0160 | DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 160 mm |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt (3,6 MB) | 10160547 | 08/2024 |
| Brandschutzklappen & Dehnungskompensatoeren Übersicht (595 KB) | 10201733 | 11/2025 |
| Einbauanleitung (13 MB) | 10160548 | 08/2024 |
| Hygiene Prüfzeugnis (164 KB) | 10204412 | 08/2024 |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos