

Spiro-Rohre

# DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250

ohne Motor

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11DTU0250     | –         | –            |

## Merkmale

- Dichtklappe mit innenliegenden EPDM-Dichtring und doppelter Lippendichtung, ohne Antrieb
- Handbetätigte Klappe ist mit 2 Schrauben fixiert und zwischen 0-90° einstellbar.
- Material: Stahlblech verzinkt  
Länge: 100 mm



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 103 mm | Netto        | 1,52 kg |
| Breite           | 250 mm | Brutto       | 1,55 kg |
| Höhe             | 310 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 11SR0250063  | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M                      |
| 11SR0250066  | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M                      |
| 11NPU0250    | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt            |
| 11MF0250     | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke                     |
| 11RSG0250    | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage          |
| 11BU025015   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut            |
| 11BU025030   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU025045   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU025060   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU025090   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut            |
| 11RCFU250125 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCFU250160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCFU250200   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU250125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCU250160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCU250200    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCLU02500080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU02500100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU02500100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU02500125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU02500160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU02500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU02500100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02500125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02500160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02500200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut   |
| 11PSU250080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst            |
| 11PSU250100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst            |
| 11PSU250125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst            |
| 11PSU250160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst            |
| 11PSU250200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst            |
| 11PSU250250    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst            |
| 11TCPU250080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert  |
| 11TCPU250250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert  |
| 11TVU02500100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut            |
| 11TVU02500125  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut            |
| 11TVU02500160  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut            |
| 11TVU02500200  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut            |
| 11TVU02500250  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut            |
| 11XCPU250080   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80                       |
| 11XCPU250100   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100                      |
| 11XCPU250125   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125                      |
| 11XCPU250160   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160                      |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCPU250200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200                       |
| 11XCPU250250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250                       |
| 11XVU02500100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100                     |
| 11XVU02500125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125                     |
| 11XVU02500160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160                     |
| 11XVU02500200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200                     |
| 11XVU02500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250                     |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250                           |
| 11ABU0250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt                  |
| 11AGU0250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt                 |
| 11AVU0250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt                |
| 11ILRU0250    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                    |
| 11ILU0250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                        |
| 11ILVU0250    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt                   |
| 11EPF0250     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                   |
| 11EPFH0250    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00250   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0250    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0250     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                         |
| 11ESUK00250   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0250     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                       |
| 11SRC250      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250                          |
| 11DF0250      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0250      | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0250     | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0250     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                         |
| 11FL0250      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.                          |
| 11VHL0250     | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250                           |
| 11AF025       | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF025       | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | 10093540 | 02/2025 |