

Lüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740RFV

mit ET und VHR

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08LG740RFV	–	–

Anwendung

Kompaktlüftungsgerät, max. 750 m³/h Standmontage, rechte Ausführung
inkl. integriertem Elektrovorheizregister

Kompaktes, wärmegeämmtes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9003.

Enthalpietauscher mit 100 %-igen Bypass und Radialventilatoren mit EC-Technologie.
LAN-Schnittstelle für Fernzugriff mit der Pichler-App.



Merkmale

- Standard mit Bedieneinheit Type MINI.
- Optional mit Bedieneinheit Type TOUCH.
- Filterzelle: ISO ePM1 55% für Außenluft ODA
- Filterzelle: ISO Coarse 70% für Abluft ETA

Betriebspunkt:

- Volumenstrom: 525 m³/h
- ext. Pressung: 50 Pa

Kennwerte nach EN13141-7:

- Zuluftseitiger Temperaturänderungsgrad: 80 %
- Zuluftseitiges Feuchteverhältnis: 75 %
- Spezifische Eingangsleistung SEL = 0,24 Wh/m³

Elektrischer Anschluss: 230V / 50Hz / 16A

- Max. Gesamtleistungsaufnahme: 2800 W
- Abmessungen: B x H x T = 1090 x 940 x 660 mm
- Luftanschlüsse: 4 x Ø 200 mm (System SAFE)
- Kondensatstutzen mit 1 1/4" AG
- Gewicht: rd. 130 kg

Bedieneinheit ist dem Gerät beige packt!

Hier finden Sie Produktinformationen der Europäischen Produktdatenbank für die
Energieverbrauchskennzeichnung:

LG740RFV: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/residentialventilationunits/1472842>

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	1 090 mm
Höhe	940 mm
Tiefe	660 mm

Gewicht (kg)

Netto	130 kg
-------	--------

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08LGMINI350450	BEDIENEINHEIT MINI LG350/450/740 inkl. Zubehör
07RC0248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RHF49360	RAUM RH-SENSOR Aufputzmontage
07RTF49357	RAUM T-SENSOR Aufputzmontage; NTC 10k
07RTRHC0248401	RAUM T/RF/CO2-SENSOR MODBUS Aufputzmontage; 400-2000ppm
07UPPM360	BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER Innenbereich, 360°, 10A, 230V
07GATEWAYMIWI	MODBUS/MIWI-GATEWAY Wireless receiver; ES 1061
07MIWIRTRH	RAUM T/RF-SENSOR MIWI Aufputz; wireless; ES 1060
07MIWIRTRHC02	RAUM T/RF/CO2-SENSOR MIWI Aufputz; wireless; ES 1060
08KNXGAC	MODBUS/KNX-GATEWAY universell für Lüftungsgeräte
08BACGAES2020	BACnet-GATEWAY für ES2020
40LG0500025A	ETA-FILTER ISO COARSE 70% BxHxT 242x596x50; LG740
40LG0500024A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 239x510x48; LG740
08LGDRUCKDUALSET	DUALER DRUCKSENSOR MODB. SET 0-500 Pa; inkl Anschlusspaket
01CWK200	KALTWASSERREGISTER CWK 200-3-2,5
01CWK250	KALTWASSERREGISTER CWK 250-3-2,5
01VBC200	WASSER-HEIZREGISTER VBC NW 200
01VBC250	WASSER-HEIZREGISTER VBC NW 250
07R30151SLR24ASR	3-WEGEVENTIL 3015-1-S1 NW 15; Antrieb LR24A-SR
08CV20121VICIAL	E-HEIZREGISTER NW 200; CV20-12-1-ViCi-AL
08CV25181VICIAL	E-HEIZREGISTER NW 250; CV25-18-1-ViCi-AL
01CWDX200	KÄLTEMITTEL-REGISTER CWDX 200-3-2,5; NW 200
01CWDX250	KÄLTEMITTEL-REGISTER CWDX 250-3-2,5; NW 250
40LG041920	NTC THERMISTOR 10K DxL 5x60; Metallhülse; Kabel 2m
40LG030620	KONDENSATSIPHON # HL136.3
02AKR200LF230	ABSPERRKLA. AKR SAFE NW 200 Motor LF230 montiert
02AKR250LF230	ABSPERRKLA. AKR SAFE NW 250 Motor LF230 montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
08USD200G	UMLENKSCHALLD. USD NW 200 GR BxHxL 240x380x1000
07FMSET8	FÜHLER MONTAGESET für Ø 3,5 bis 8 mm
02CONLIFT1	KONDENSATHEBEANLAGE Conlift 1

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2MB)	10186426	08/2025
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014350	08/2026
Betriebsanleitung Drucksensorset (1,3 MB)	10195601	07/2024
Betriebsanleitung (3 MB)	10195609	11/2024
Schullüftung (1 MB)	10203559	04/2025
Ausschreibungstext (34 KB)	10186433	06/2025
Anleitung zum Filterwechsel (3,2 MB)	10191992	04/2025
Produktdatenblatt (1 MB)	10195425	08/2024
Etikette Energieeffizienz F	10201810	07/2024
Hygiene Prüfzeugnis (143 KB)	WF00011542	05/2026