Lüftungsgeräte

# BUNDKR RADIUS SAFE ILRU

NW 200; verzinkt

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11ILRU0200 | ILU/ILRU/ILVU/ILVRU | Bundkragen | – |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Durchmesser | 290 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 0,26 kg |
| Brutto | 0,26 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11NPU0200 | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0200 | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke |
| 11RSG0200 | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt |
| 11BU020030 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt |
| 11BU020045 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt |
| 11BU020060 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BU020090 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt |
| 11RCFU200100 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst |
| 11RCU200100 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst |
| 11RCFU200125 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst |
| 11RCFU200160 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst |
| 11RCU200125 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst |
| 11RCU200160 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst |
| 11RCLU02000080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02000080 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02000100 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02000125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02000160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut |
| 11PSU200080 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst |
| 11PSU200100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst |
| 11PSU200125 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst |
| 11PSU200160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst |
| 11PSU200200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst |
| 11TCPU200080 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert |
| 11TCPU200100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU200125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU200160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU200200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert |
| 11TVU02000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut |
| 11TVU02000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut |
| 11TVU02000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut |
| 11TVU02000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut |
| 11TVU02000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut |
| 11XCPU200080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80 |
| 11XCPU200100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100 |
| 11XCPU200125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125 |
| 11XCPU200160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160 |
| 11XCPU200200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80 |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100 |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125 |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160 |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200 |
| 11AB0200 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200 |
| 11ABU0200 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt |
| 11AGU0200 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt |
| 11AVU0200 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt |
| 11EPF0200 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke |
| 11EPFH0200 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0200 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0200 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt |
| 11ESUKO0200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0200 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt |
| 11SRC200 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200 |
| 11DF0200 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0200 | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0200 | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0200 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200 |
| 11DTU0200 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor |
| 11FL0200 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz. |
| 11VHL0200 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200 |
| 11AF020 | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF020 | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045336 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (153 KB) | 10202857 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10093074 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos