

Lüftungsgeräte

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 500/500; mit TSTCU montiert

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCU05000500 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 552 mm |
| Breite | 500 mm |
| Höhe   | 645 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 8,27 kg |
| Brutto | 8,27 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 11SR0500083  | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M                    |
| 11SR0500086  | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M                    |
| 11NPU0500    | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt          |
| 11MF0500     | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke                   |
| 11RSG0500    | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage        |
| 11BFU050015  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU050030  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU050045  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU050060  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU050090  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt        |
| 11RCFU500250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11RCFU500315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU500400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU05000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU05000200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RU05000250    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch        |
| 11RU05000315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch        |
| 11RU05000355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch        |
| 11RU05000400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch        |
| 11RU05000450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch        |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst       |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst       |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst       |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst       |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst         |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut     |
| 11XCPU500125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125                       |
| 11XCPU500160    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160                       |
| 11XCPU500200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200                       |
| 11XCPU500250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250                       |
| 11XCPU500315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315                       |
| 11XCPU500400    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400                       |
| 11XCU05000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500                        |
| 11XVU05000200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200                     |
| 11XVU05000250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250                     |
| 11XVU05000315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315                     |
| 11XVU05000355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355                     |
| 11XVU05000400   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400                     |
| 11XVU05000450   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450                     |
| 11XVU05000500   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500                     |
| 11AB0500        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500                           |
| 11ABU0500       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt                  |
| 11AGU0500       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt                 |
| 11AVU0500       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt                |
| 11ILRU0500      | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt                    |
| 11ILU0500       | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt                        |
| 11ILVU0500      | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt                   |
| 11EPF0500       | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke                   |
| 11EPFH0500      | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00500     | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500       | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt                         |
| 11ESUK00500     | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC500        | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500                          |
| 11DF0500        | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0500        | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0500       | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0500       | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500                         |
| 11DTU0500       | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor                      |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11FL0500    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.              |
| 11VHL0500   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500               |
| 11AF050     | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050     | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045829 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (178 KB) | 10202959 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092282 | 08/2024 |