

Lüftungsgeräte


ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

F_DINT_L_V_VE_S2

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0807FDLVES2	–	–

Merkmale

- für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern Dachintegriert - Linke Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister
- inkl. Schalldämpfendem Zu-/Abluft-Modul
- Tauscherausrichtung: vertikal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 100 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010



Betriebspunkt:

- Volumenstrom: xxx m³/h
- Ext. Pressung: xxx Pa
- Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
- Gewicht: rd. xxx kg
- Anlieferung erfolgt in x Teilen

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Elektrik

Volumenstrom

FÜR MAX. 1100 M³/H

Spannung/Frequenz

3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050300	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96; LG750/1000SKS
40LG050310	ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10195710	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	10195711	08/2026
Ausschreibungstext LG 750 (82 KB)	10195712	01/2026
Ausschreibungstext LG 750 K (84 KB)	10209694	01/2026
PHI-Zertifikate (758 KB)	WF00014624	01/2026