

Lüftungsgeräte

# KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG750

F\_K\_WF\_R\_V\_VE\_NE

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0807FKWRVENE  | –         | –            |

## Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern  
Wetterfest - Rechte Ausführung  
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung  
inkl. Elektrovorheizregister  
inkl. Elektronachheizregister


Tauscherausrichtung: vertikal  
Bauweise: Rahmenlos  
Wandstärke: 100 mm  
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

### Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h  
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm  
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil



Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

### Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter [www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) zu entnehmen.

## Technische Daten

### Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1100 M³/H

### Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 40LG050300  | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96; LG750/1000SKS |
| 40LG050310  | ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750        |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10196317   | 08/2026 |
| Produktdatenblatt (281 KB)           | WF00011568 | 11/2024 |
| Produktdatenblatt (281 KB)           | WF00011569 | 11/2024 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014660 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 750 ( 82 KB)   | 10196318   | 05/2025 |
| Ausschreibungstext LG 750 K ( 81 KB) | 10196319   | 07/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB)              | 10209781   | 01/2026 |