

Lüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

F_WF_R_V_NW_S3

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0807FWRVNWS3	–	–

Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Rechte Ausführung
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
inkl. Wassernachheizregister
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050300	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96; LG750/1000SKS
40LG050310	ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10195901	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014674	08/2026
Ausschreibungstext LG 750 (82 KB)	10195902	05/2025
Ausschreibungstext LG 750 K (84 KB)	10195903	07/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209720	01/2026