Lüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

T_IN_R_H_VE

Artikelnummer	Type	Geräteart	Baugröße
0807TIRHVE	LG 750	Lüftungszentralgerät	750

Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern
Innenaufstellung - Rechte Ausführung
inkl. Elektrovorheizregister

Temperaturänderungsrad: ÔëÑ 85 %
Tauscherausrichtung: horizontal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 50 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg
Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	700 mm
Höhe	1 070 mm
Länge	2 050 mm

Gewicht (kg)

Netto	310 kg

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 1100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
12FFBI06200290A	FETTFILTERBOX INNENAUFSTEL. BxHxL 620x290x720
12FFBI06200550A	FETTFILTERBOX INNENAUFSTEL. BxHxL 620x550x720
08AKE480345	ABSPERRKLAPPE AKE LG750 Motor LM 24A montiert
08AKEWF480345	ABSPERRKLAPPE AKE LG750 WF Motor LF 24 montiert
08STE480345	SEGELTUCHSTUTZEN LG750 BxH 480x345; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert
12FFBW06200550A	FETTFILTERBOX WETTERFEST BxHxL 620x550x720
12FFBW12400550A	FETTFILTERBOX WETTERFEST BxHxL 1240x550x720
12FFBW12400855A	FETTFILTERBOX WETTERFEST BxHxL 1240x855x720

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196046	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014694	08/2026
Ausschreibungstext LG 750 (82 KB)	10196047	05/2025
Ausschreibungstext LG 750 K (84 KB)	10196048	07/2024

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Dokument	Nummer	Stand
Produktdatenblatt (437 KB)	WF00013083	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209739	01/2026

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos