Lüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG900

F_KN_DE_R_H_VE

Artikelnummer	Type	Geräteart	Baugröße
0809FKNDERHVE	LG 900 KNDE	Lüftungszentralgerät	900

Merkmale



- für max. 900 m³/h bei 250 Pa extern Nebeneinander, Deckenmontage - Rechte Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister
- **Tauscherausrichtung:** horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 32 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9003

Betriebspunkt:

- **Abmessungen:** B x H x L = 1333 x 500 x 2259 mm
- **Gewicht:** rd. 280 kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter: www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	2259 mm
Breite	1333 mm
Höhe	500 mm

Gewicht (kg)

Netto	280 kg

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 900 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG0400011B	KANAL T-SENSOR ETF-598B-3A PT1000; IP67; Länge=3m
07RCO248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RCO2T5830	RAUM CO2-TEMPERATURFÜHLER RC02+T 5830
02AKE441307LM24A	ABSPERRKL. AKE BxH 441x307 Motor LM 24A montiert; LG900T
08STE441307	SEGELTUCHSTUTZEN LG900T BxH 441x307; P20/P20
40LG0500022A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 402x540x96; LG900T
40LG0500023A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 402x540x96; LG900T
40LG041330	RAUMTEMPERATURFÜHLER PT1000

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Produktdatenblatt (262 KB)	WF00011593	11/2024
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014353	08/2026
Lüftungsgeräte Serie N (3,6 MB)	WF00018103	11/2025
Betriebsanleitung (2,7 MB)	10201604	07/2024
Ausschreibungstext (70 KB)	10199816	07/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209809	01/2026

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos