

Lüftungsgeräte


# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F\_IN\_L\_H\_VE

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0810FILHVE    | –         | –            |

## Merkmale

- für max. 1500 m³/h bei 250 Pa extern
- Innenaufstellung - Linke Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister
- Tauscherausrichtung: horizontal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 50 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010
- Transportabmessungen auf Anfrage.



Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter [www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) zu entnehmen.

## Technische Daten

### Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1500 M³/H

### Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10196604   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014360 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 1000 ( 79 KB)  | 10196605   | 04/2025 |

| Dokument                   | Nummer     | Stand   |
|----------------------------|------------|---------|
| Produktdatenblatt (255 KB) | WF00013134 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (486 kB)    | 10209967   | 01/2026 |