Lüftungsgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_IN_L_H_VW_NW

| Artikelnummer | Type | Geräteart | Baugröße |
|---|---|---|---|
| 0810FILHVWNW | LG 1000 | Lüftungszentralgerät | 1000 |

## Merkmale



- **für max. 1500 m³/h bei 250 Pa extern**
- **Innenaufstellung - Linke Ausführung**
- **inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
- **inkl. Wasservorheizregister**
- **inkl. Wassernachheizregister**
- **Tauscherausrichtung:** horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 50 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010
- **Transportabmessungen auf Anfrage!**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

## Technische Daten

### Volumenstrom

| | |
|---|---|
| Volumenstrom | FÜR MAX. 1500 M³/H |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Spannung/Frequenz | 3X400V/N/PE 50HZ |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB) | 10196619 | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014365 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 1000 ( 79 KB) | 10196620 | 04/2025 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Produktdatenblatt (255 KB) | WF00013139 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (486 kB) | 10209972 | 01/2026 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos