

Lüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_K_SKS_R_H_VE_NE_S3

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0810FKSSRHVENES3	–	–

Merkmale

- für max. 1000 m³/h
- Standgerät - Rechte Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister
- inkl. Elektronachheizregister
- inkl. Schalldämpfendem Modul
- für AUL, FOL, ZUL, ABL
- inkl. CO2-Sensor (integriert verbaut)



- Automatischer Bypass der Wärmerückgewinnung
- Zuluft- und Abluftventilator mit EC-Technologie
- Filterzelle ISO ePM1 55% für Außenluft
- Filterzelle ISO ePM10 75% für Abluft
- Integrierte Absperrklappen in Außen- und Fortluft.
- Geräteaufbau nach VDI 6022
- Steuerelektronik mit CO2 und Feuchtesensoren
- LAN Schnittstel für Anbindung an PICHLER Connect
- Modbus RTU Schnittstelle
- Tauscherausrüstung: horizontal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 30 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9003

Betriebspunkt:

- Luftanschlüsse Außen- / Fortluft: Ø315 mm MF
- Abmessungen: B x H x T = 2084 x 2091 x 531 mm
- Gewicht: rd. 550 kg

Anlieferung erfolgt in mehreren Teilen!

- **Netzanschlüsse:** 230V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	WF00017818	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00017820	08/2026
Schullüftung-Übersicht Pichler	WF00020368	08/2026
Ausschreibungstext LG 1000 (79 KB)	WF00017819	10/2025
PHI-Zertifikat (786 kB)	WF00017817	01/2026