
Lüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_WF_R_V_VE_S3

Artikelnummer	Type	Geräteart	Baugröße
0810FWRVVES3	LG 1000	Lüftungszentralgerät	1000

Merkmale



- **für max. 1500 m³/h bei 250 Pa extern**
- **Wetterfest - Rechte Ausführung**
- **inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
- **inkl. Elektrovorheizregister**
- **inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL**
- **Tauscherausrichtung:** vertikal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010
- **Transportabmessungen auf Anfrage.**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 1500 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050260	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 645x467x96; LG1000
40LG050270	ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 645x467x96; LG1000

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196757	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014421	08/2026
Ausschreibungstext LG 1000 (79 KB)	10196758	04/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00013187	11/2024
PHI-Zertifikat (786 kB)	10209992	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos