Lüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800

F_K_WF_L_V_NE

Artikelnummer	Type	Geräteart	Baugröße
0818FKWLVNE	LG 1800 K	Lüftungszentralgerät	1800

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
inkl. Elektronachheizregister

Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg
Anlieferung erfolgt in einem Teil

Transportabmessungen B x H x L:
Gerät: xxxx x xxxx x xxxx mm; Gewicht rd. xxx kg
Dach: xxx x xxx x xxxx mm; Gewicht: rd. xx kg
Palette mit Zubehör: xxx x xxxx x xxxx mm;
Gewicht: rd. xxx kg

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos



Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197793	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014520	08/2026
Ausschreibungstext (80 KB)	10197794	05/2025
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209904	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos