

Lüftungsgeräte

# KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800


T\_K\_DINT\_L\_V\_VE

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0818TKDLVVE   | –         | –            |

## Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern  
Dachintegriert - Linke Ausführung  
inkl. Elektrovorheizregister

Temperaturänderungsrad: 85 %  
Tauscherausrüstung: vertikal  
Bauweise: Rahmenlos  
Wandstärke: 100 mm  
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010



### Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h  
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = 1200 x 1408 x 2300 mm  
Gewicht: rd. 700 kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil

### Transportabmessungen B x H x L:

Gerät: 1400 x 1600 x 2400 mm  
Gewicht rd. 800 kg; auf Sonderpalette  
Palette mit Zubehör: 800 x 1000 x 1200 mm  
Gewicht: rd. 100 kg; auf Europalette

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

### Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter [www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) zu entnehmen.

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

### Gewicht (kg)

Netto

700 kg

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1 200 mm |
| Höhe   | 1 408 mm |
| Länge  | 2 300 mm |

**Volumenstrom**Volumenstrom FÜR MAX. 2200 M<sup>3</sup>/H**Elektrik**

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

**Zubehör & Ersatzteile****Artikel-Nr.** **Beschreibung**

08ISOBOXSIPH KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

**Nachweise & Zertifikate**

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10197916   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014575 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (83 KB)           | 10197917   | 05/2025 |
| PHI-Zertifikat (758 KB)              | 10209926   | 01/2026 |