

Lüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1800


T_WF_L_V_NE_S3

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818TWLVNES3	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Elektronachheizregister
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Temperaturänderungsradd: 85 %
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

**Betriebspunkt:**

Volumenstrom: xxx m³/h

Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm

Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen**Transportabmessungen auf Anfrage.**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.

Beschreibung

08ISOBOXSIPH KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197575	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014606	08/2026
Ausschreibungstext (80 KB)	10197576	04/2025
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210255	01/2026