Lüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

F_N_DINT_L_H_VE_KOW

Artikelnummer	Type	Geräteart	Baugröße
0825FNDLHVEKOW	LG 2500 N	Lüftungszentralgerät	2500

Merkmale



- für max. 3500 m³/h bei 250 Pa extern
- Nebeneinander, dachintegriert, linke Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister
- inkl. Kombiregister Wasser

- **Tauscherausrichtung:** horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

- **Volumenstrom:** xxx m³/h
- **Ext. Pressung:** 200 Pa

- **Abmessungen:** B x H x L = 2262 x 1079 x 4585 mm
- **Gewicht:** rd. 1500 kg
- Anlieferung erfolgt in drei Teilen

Transportabmessungen:

- **Einheit 1:** BxHxL=2300x1300x1900mm~500kg, auf Sonderpalette
- **Einheit 2:** BxHxL=2300x1300x1200mm~400kg, auf Sonderpalette
- **Einheit 3:** BxHxL=2300x1300x1900mm~550kg, auf Sonderpalette
- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen

Gewicht

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

(mm)

Länge	4.585 mm
Breite	2.262 mm
Höhe	1.079 mm
Luftleitungsanschluss	700X506/628X600MM mm

(kg)

Netto	1.500 kg

Volumenstrom

Volumenstrom	MAX. 3500 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ
Vorsicherung	16 A

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG041330	RAUMTEMPERATURFÜHLER PT1000
40LG0400011B	KANAL T-SENSOR ETF-598B-3A PT1000; IP67; Länge=3m
07RCO248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RCO2T5830	RAUM CO2-TEMPERATURFÜHLER RC02+T 5830
08AKE700506	ABSPERRKLAPPE AKE LG2500_N Motor LF 24 montiert
08STE700506	SEGELTUCHSTUTZEN LG2500_N BxH 700x506; P30/P30
40LG0500015A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F
40LG050320	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500
08STE454506	SEGELTUCHSTUTZEN LG1800_KN BxH 454x506; P30/P30
40LG0500018A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 624x708x96; LG1800TKN
40LG0500019A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 602x708x96; LG1800TKN
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014760	08/2026
Lüftungsgeräte Serie N (3,6 MB)	WF00018099	11/2025
Ausschreibungstext (80 KB)	10160114	07/2024
Ökodesign - Produktdatenblatt (240 KB)	10160075	11/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos