

Lüftungsgeräte


ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

F_N_WF_L_H_VE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0825FNWLHVE	–	–

Merkmale

- für max. 3500 m³/h bei 250 Pa extern
- Nebeneinander, wetterfest, linke Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister



- Tauscherausrichtung: horizontal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 100 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

- Volumenstrom: xxx m³/h
- Ext. Pressung: 200 Pa
- Abmessungen: B x H x L = 2262 x 1079 x 4585 mm
- Gewicht: rd. 1500 kg
- Anlieferung erfolgt in drei Teilen

Transportabmessungen:

- Einheit 1: BxHxL=2300x1300x1900mm~500kg, auf Sonderpalette
- Einheit 2: BxHxL=2300x1300x1200mm~400kg, auf Sonderpalette
- Einheit 3: BxHxL=2300x1300x1900mm~550kg, auf Sonderpalette

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	4.585 mm
Breite	2.262 mm
Höhe	1.079 mm
Luftleitungsanschluss	700X506/628X600MM mm

Gewicht (kg)

Netto	1.500 kg
-------	----------

Volumenstrom

Volumenstrom	MAX. 3500 M³/H
--------------	----------------

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ
Vorsicherung	16 A

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG041330	RAUMTEMPERATURFÜHLER PT1000
40LG0400011B	KANAL T-SENSOR ETF-598B-3A PT1000; IP67; Länge=3m
07RC0248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RC02T5830	RAUM CO2-TEMPERATURFÜHLER RC02+T 5830
08AKE700506	ABSPERRKLAPPE AKE LG2500_N Motor LF 24 montiert
08STE700506	SEGELTUCHSTUTZEN LG2500_N BxH 700x506; P30/P30
40LG0500015A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F
40LG050320	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500
08STE454506	SEGELTUCHSTUTZEN LG1800_KN BxH 454x506; P30/P30
40LG0500018A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 624x708x96; LG1800TKN
40LG0500019A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 602x708x96; LG1800TKN
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014761	08/2026
Lüftungsgeräte Serie N (3,6 MB)	WF00018094	11/2025
Ausschreibungstext (80 KB)	10160115	07/2024
Ökodesign - Produktdatenblatt (240 KB)	10160076	11/2024