Lüftungsgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

F_WF_L_V_NW

| Artikelnummer | Type | Geräteart | Baugröße |
|---|---|---|---|
| 0825FWLVNW | LG 2500 | Lüftungszentralgerät | 2500 |

## Anwendung

**für max. 2300 m³/h bei 250 Pa extern**
**Wetterfest - Linke Ausführung**
**inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
**inkl. Wassernachheizregister**

Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

**Betriebspunkt:**
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg
**Anlieferung erfolgt in x Teilen**

**Transportabmessungen auf Anfrage.**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
**Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos



## Technische Daten

### Volumenstrom

| | |
|---|---|
| Volumenstrom | FÜR MAX. 2300 M³/H |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Spannung/Frequenz | 3X400V/N/PE 50HZ |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 40LG050320 | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500 |
| 40LG0500015A | ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB) | 10198228 | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014764 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (83 KB) | 10198229 | 05/2025 |
| Produktdatenblatt (276 KB) | WF00011794 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB) | 10210290 | 01/2026 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos