

Lüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG4000

F_IN_R_H_VW

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0840FIRHVW	–	–

Anwendung

für max. 4400 m³/h bei 250 Pa extern
 Innenaufstellung – Rechte Ausführung
 inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
 inkl. Wasservorheizregister

Tauscherausrichtung: horizontal
 Bauweise: Rahmenlos
 Wandstärke: 50 mm
 Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
 Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
 Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
 Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
 und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
 der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
 und richtet sich nach dem derzeitigen
 Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
 Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
 www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 4400 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

40LG050340	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 697x617x96; LG4000
------------	---

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10198829	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014868	08/2026
Ausschreibungstext (84 KB)	10198830	04/2025
Produktdatenblatt (256 KB)	WF00011894	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210391	01/2026