

Lüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFT. LG150ADLFVGLA

mit ET und VHR; mit GLA

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08LG150ADLFVGLA	–	–

Merkmale

Das Lüftungsgerät ist mit einer GLA-Funktion (Grundlüftung aktiv) ausgestattet und erfüllt die Anforderungen der DIN 18017-3. Ein Abschalten des Gerätes über die Bedieneinheit und der Pichler App ist dadurch nicht möglich.

Kompaktlüftungsgerät Variante A, max. 150 m³/h Deckenmontage, linke Ausführung inkl. integriertem PTC Elektrovorheizregister

Kompaktes, wärmebrückenfreies und wärmegeädämmtes EPP-Gehäuse mit einer Blechverkleidung, pulverbeschichtet in RAL 9003. Enthalpietauscher mit 100%-igen Bypass, Radialventilatoren mit EC - Technologie und Volumenstromkonstantregelung.

- Filterzelle ISO ePM2,5 55% in der Außenluft ODA
- Filterzelle ISO Coarse 70% in der Abluft ETA

Maximaler Betriebspunkt:

- Volumenstrom: 150 m³/h
- ext. Pressung: 200 Pa

Kennwerte nach EN13141-7:

- Nennluftvolumenstrom: 105 m³/h
- Zuluftseitiges Temperaturverhältnis: 84,2 %
- Zuluftseitiges Feuchteverhältnis: 61,7 %
- Spezifische Eingangsleistung SEL = 0,25 Wh/m³
- Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz / 13 A
- Abmessungen: B x H x T = 680 x 783 x 290 mm
- Luftanschlüsse: 4 x Ø 125 mm (System SAFE)
- Kondensatwanne mit Füllstandswächter
- Gewicht: rd. 30 kg



Gemäß VO (EU) Nr.1369/2017 -Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Flyer "Die neue Größe im Wohnbau" (2,3 MB)	WF00017915	11/2025
Technische Daten (7,7 MB)	WF00017916	11/2025
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00017921	08/2026
Betriebsanleitung (5,2 MB)	WF00018105	11/2025
Ausschreibungstext (46 kB)	WF00017920	11/2025
Anleitung Filterwechsel (178 kB)	WF00017913	11/2025
Anleitung Mini-Bedieneinheit (166 kB)	WF00017914	11/2025
Ökod.-Etiketten LG150AF A (400 kB)	WF00017917	11/2025
Ökod.-Etiketten LG150AF APlus (150 kB)	WF00017918	11/2025
Ökod.-Produktdatenblatt LG150AF (180 kB)	WF00017919	11/2025
DIBt-Zertifikat (60 kB)	WF00017912	11/2025