

Lüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFT. LG150ADLVGLA

mit VHR; mit GLA

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08LG150ADLVGLA	–	–

Merkmale

Das Lüftungsgerät ist mit einer GLA-Funktion (Grundlüftung aktiv) ausgestattet und erfüllt die Anforderungen der DIN 18017-3. Ein Abschalten des Gerätes über die Bedieneinheit und der Pichler App ist dadurch nicht möglich.

Kompaktlüftungsgerät Variante A, max. 150 m³/h Deckenmontage, linke Ausführung inkl. integriertem PTC Elektrovorheizregister

Kompaktes, wärmebrückenfreies und wärmegeprägtes EPP-Gehäuse mit einer Blechverkleidung, pulverbeschichtet in RAL 9003. Gegenstromwärmetauscher aus recycelbarem Kunststoff mit 100%-igen Bypass, Radialventilatoren mit EC - Technologie und Volumenstromkonstantregelung.

- Filterzelle ISO ePM2,5 55% in der Außenluft ODA
- Filterzelle ISO Coarse 70% in der Abluft ETA

Maximaler Betriebspunkt:

- Volumenstrom: 150 m³/h
- ext. Pressung: 200 Pa

Kennwerte nach EN13141-7:

- Nennluftvolumenstrom: 105 m³/h
- Zuluftseitiges Temperaturverhältnis: 92,4 %
- Spezifische Eingangsleistung SEL = 0,25 Wh/m³
- Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz / 13 A
- Abmessungen: B x H x T = 680 x 783 x 290 mm
- Luftanschlüsse: 4 x Ø 125 mm (System SAFE)
- Kondensatwanne mit Kondensatstutzen R 1/2" AG
- Gewicht: rd. 30 kg

Gemäß VO (EU) Nr.1369/2017 -Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.



Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Flyer "Die neue Größe im Wohnbau" (2,3 MB)	WF00017928	01/2026
Technische Daten (7,7 MB)	WF00017929	01/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00018106	08/2026
Betriebsanleitung (3,8 MB)	WF00019533	01/2026
Ausschreibungstext (46 kB)	WF00017933	01/2026
Anleitung Filterwechsel (178 kB)	WF00017926	01/2026
Anleitung Mini-Bedieneinheit (166 kB)	WF00017927	01/2026
Ökod.-Etiketten LG150AF A (400 kB)	WF00017930	01/2026
Ökod.-Etiketten LG150AF APlus (150 kB)	WF00017931	01/2026
Ökod.-Produktdatenblatt LG150AF (180 kB)	WF00017932	01/2026
DIBt-Zertifikat (60 kB)	WF00017924	11/2025
PHI-Zertifikat (145 kB)	WF00017925	01/2026