Modulgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

T_WF_R_V_S3

| Artikelnummer | Type | Baugröße | Lage Zuluftstutzen |
|---|---|---|---|
| 0807TWRVS3 | LG 750 | 750 | Rechts |

## Anwendung

**für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern**
**Wetterfest - Rechte Ausführung**
**inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL**

Temperaturänderungsrad: ÔëÑ 85 %
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

**Betriebspunkt:**
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg
**Anlieferung erfolgt in x Teilen**

**Transportabmessungen auf Anfrage.**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
**Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos



## Technische Daten

### Volumenstrom

| | |
|---|---|
| Volumenstrom | FÜR MAX. 1100 M³/H |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Spannung/Frequenz | 3X400V/N/PE 50HZ |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 08AKE480345 | ABSPERRKLAPPE AKE LG750 Motor LM 24A montiert |
| 08AKEWF480345 | ABSPERRKLAPPE AKE LG750 WF Motor LF 24 montiert |
| 08STE480345 | SEGELTUCHSTUTZEN LG750 BxH 480x345; P30/P30 |
| 08ISOBOXSIPH | KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB) | 10196146 | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014733 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 750 ( 82 KB) | 10196147 | 05/2025 |
| Produktdatenblatt (437 KB) | WF00013122 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB) | 10209756 | 01/2026 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos