

Modulgeräte


ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_IN_L_H_VE_KOW

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0810FILHVEKOW	–	–

Merkmale

- für max. 1500 m³/h bei 250 Pa extern
- Innenaufstellung - Linke Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister
- inkl. Kombiregister Wasser
- Tauscherausrüstung: horizontal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 50 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010



Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1500 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196607	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014361	08/2026

Dokument	Nummer	Stand
Ausschreibungstext LG 1000 (79 KB)	10196608	04/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00013135	11/2024
PHI-Zertifikat (486 kB)	10209968	01/2026